

### **3) OBSERVATIONS / PRESCRIPTIONS**

- Essais effectués pendant la visite :

ALARME - SSI

ECLAIRAGE DE SECURITE

DETECTION

#### REMARQUES GENERALES

- Lever les observations du rapport technique suivant :

- Electricité
- Gaz
- Moyens de secours

Et tenir l'attestation à disposition de la commission de sécurité

- Mettre à jour le registre de sécurité de l'établissement

- RIA
- APPAREILS DE CUISSON
- TESTS DE L'ECLAIRAGE DE SECURITE

- Faire procéder à la vérification des installations techniques suivantes :

- Appareils de cuisson

Ou fournir l'attestation le cas échéant

- Fournir le relevé de vérification des hydrants présents pour la défense incendie du site

- Les prescriptions formulées par la Commission de Sécurité en 2002 ont été levées sauf

- La vérification des RIA

#### BATIMENT LA DUNE

Les prescriptions formulées par la Commission de Sécurité en 2002 ont été levées